

Osvědčení o zkoušce

Test Certificate



Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819125_HVI light Zkušební zpráva č.: 10039613 003 01
Datum vystavení / Date of issue: 2020-09-01

Produkt / Product: Vodič HVI light
HVI light conductor

Obj. č. / Part No.: 819124 / 819125 / 819129

Mat. č. / Mat. -No.: 3008825 / 3006399 / 3000166

Materiál: PE/PVC



Nezávazné zobrazení
Non-binding figure

Zkušební norma Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem Lightning current carrying capacity

H1 150 kA (10/350 μ s)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost s_e Equivalent separation distance s_e

≤ 45 cm
vzduch / in air

≤ 90 cm
pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících uspořádáních.

The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).

DEHN SE + Co KG

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Vedoucí oddělení R&D

i.A. Tobias Lang
R&D | EE | Electro Mechanics